

CBA GmbH, Konrad-Zuse-Straße 10, 66459 Kirkel-Limbach

info@cba-analytik.de
www.cba-analytik.de
Telefon: 06841 - 189 97 - 0
Telefax: 06841 - 189 97 - 17

PSN-Nr.: 12300420 1423 - Gemeindewasserwerk Mettlach - Mettlach Wasserwerk WVG 1+2 - Kaltwasser, MS ON Saarhölzbach, TZ, KIGA, EG, Putzraum, Z.Ausgussbecken -Nachprobe- | (AA-130713-5)

Probennahme: 11.09.2023, 12:20
MS ON Saarhölzbach, TZ, KIGA, EG, Putzraum, Z.Ausgussbecken -Nachprobe-
Probeneingang: 11.09.2023
Prüfbeginn/-ende: 11.09.2023 / 15.09.2023
Probenahme: durch Herrn André Schüßler, CBA GmbH

Die Akkreditierung gilt für die mit * gekennzeichneten Prüfverfahren. Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die uns vorliegenden Prüfmuster. Prüfberichte dürfen ohne schriftliche Genehmigung der CBA GmbH nicht in Auszügen veröffentlicht werden.

Geschäftsführung: Holger Graf, Kristina Graf
Registergericht: Saarbrücken HRB 3760, Steuer-Nr.: 075/107/00389, Ust-ID-Nr.: DE 138344417
Bankverbindung: Kreissparkasse Saarpfalz, IBAN: DE 25 594 500 10 10 10 664 504, BIC: SALADE 51 HOM



CBA GmbH, Konrad-Zuse-Straße 10, 66459 Kirkel-Limbach

Prüfbericht AA-130713 - Gemeindewasserwerk Mettlach - Mettlach Wasserwerk WVG 1+2

Seite 30 / 30

Richtlinie: TrinkwV
Abweichung: --
Probenmaterial: Proben in sterilen Kunststoffflaschen
Entnahmetechnik / Desinfektion / PN (Chemie): Zweck C / ohne / --

Parameter	Vorschrift	GW	Messwert	Einheit	Bewertung
Probenahme Trinkwasser	DIN ISO 5667-5 (A 14) 2011-02* Anleitung zur Probennahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen			--	
Eisen	DIN EN ISO 11885 (E) 22) 2009-09* Anforderung gemäß TrinkwV Anlage 3, Teil I; Grenzwert: 0,200 mg / l		0,21	mg / l	nicht erfüllt
Temperaturbestimmung	DIN 38404-4 (C 4) 1976-12* Wassertemperatur Endtemperatur		19,3	°C	

Kirkel-Limbach, 14.11.2023

Abschluss der Prüfung und Freigabe

Steffen Wagner

Leitung Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Legende: KbE - Kolonie bildende Einheit | * - Information wurde vom Kunden bereitgestellt.

Die Akkreditierung gilt für die mit * gekennzeichneten Prüfverfahren. Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die uns vorliegenden Prüfmuster. Prüfberichte dürfen ohne schriftliche Genehmigung der CBA GmbH nicht in Auszügen veröffentlicht werden.